

Wschowa dnia 29.03.2018 r.

Nr Rej. 86/8-K/WTP/OT-3/2018

**Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
Rynek 1
64-130 Rydzyna**

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA

**działka nr 965/8, 195/2, 185/39, 185/16, 965/6, 184/8, 185/24, 185/10, 183/9, 185/27 w m.Rydzyna ,
gmina Rydzyna, oczyszczalnia ścieków w Rydzynie**

1. Wykonać projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej spełniający poniższe warunki :
(zakres projektu – sieć grawitacyjna, sieć tłoczna, przepompownia ścieków)

Sieć grawitacyjna :

- średnica nominalna sieci grawitacyjnej DN 200,
- trasa sieci grawitacyjnej PVC D 200 w działkach 195/2, 185/16, 185/39, 183/9, 965/8, 185/27,
- trasa sieci grawitacyjnej PE D 200 w działkach 965/6, 184/8, 185/24, 185/10,
- miejsce podłączenia : przepompownia ścieków w działce 185/16 lub 185/27,
- na każdym załamaniu oraz w odległościach nieprzekraczających 60,0 m stosować studnie kanalizacyjne o średnicy D 1000,
- przewody grawitacyjne układać z minimalnym spadkiem 0,5 %, zapewniającym grawitacyjny przepływ ścieków,

Sieć tłoczna :

- średnica nominalna sieci tłocznej Dz 110
- trasa sieci w zależności od umiejscowienia przepompowni w działce 185/16 lub 185/27 i 185/39
- miejsce przyłączenia : poprzez studnię rozprężną w działce 185/16 lub 185/39 do sieci grawitacyjnej D 200 w działce 195/2

Przepompownia ścieków :

- odcinek grawitacyjny zakończyć przepompownią ścieków o średnicy D 1500 na działce 185/16 lub 185/27,
- przepompownia winna być przystosowana do włączenia w istniejący system monitoringu,
- przepompownia winna być wygradzona,
- przepompownia winna być zlokalizowana na odrębnie wydzielonej geodezyjnie działce.

Dla działek, przez które przebiegać będzie sieć kanalizacja sanitarnej zachodzi konieczność ustanowienia służebności przesyłu .

2. Projekt należy uzgodnić z ZUW- Oddział Terenowy 03 w Rydzynie.
3. Projekt należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Lesznie.
4. Pozostałe warunki w Polskiej Normie.

Warunkiem rozpoczęcia odbioru ścieków jest przekazanie do ZUW następujących dokumentów:

1. Jeden egzemplarz projektu- uzgodnionego w ZUW –OT - 3 Rydzyna.
2. Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
3. Protokołu odbioru końcowego.

AK ZUW/OT-3

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Grzegorz Brzeskot