

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYDZYNA

Rydzyzna, dnia 13 listopada 2009 r.

GMINA RYDZYNA
ul. Rynek 1
64-130 RYDZYNA
NIP 6972207200
REGON 411050735

**Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych udziela się odpowiedzi
na zapytania z dnia 12 listopada 2009 r. (cz.2)**

1. Prosimy o podanie typu oraz mocy kotła.

Odp. Wykonawca zobowiązany jest przyjąć rozwiązanie: kocioł typu KWM – S o mocy 24KW.

2. Prosimy o podanie typu pomp instalacji centralnego ogrzewania, c.w.u, oraz instalacji cyrkulacyjnej.

Odp. Wykonawca zobowiązany jest przyjąć rozwiązanie: pompy obiegowe:

- a) c.o. typu 25 POR 60
- b) c.w.u. typu 25 POR 60
- c) cyrkulacji typu 15 PWR 14C

Uwaga!

Wykonawca jest zobowiązany przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego uwzględnić wyżej wymienione informacje.

BURMISTRZ
Grzegorz Jędrzejczak

Umieszczone na stronie internetowej BIP.RYDZYNA.PL w dniu 13.11.2009r.