

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYDZYNA

Rydzyzna, dnia 1 lutego 2010 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych udziela się odpowiedzi na zapytania z dnia 1 lutego 2010 r.

1. Pytanie: W SIWZ Inwestor określił parametry trawy syntetycznej jakie należy wycenić zgodnie z typową SIWZ, w przedmiarze pozycja 14, Inwestor posługuje się nawą własną danego producenta, ponieważ takie zapisy są sprzeczne z Prawem Zamówień Publicznych proszę o wykreślenie tego zapisu z przedmiaru i dopasowanie go do typowej SIWZ.

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest przyjąć rozwiązanie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia tj.

2.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m² (pole gry 26,0m x 56,0m)

- **podbudowa przepuszczalna**
- **nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa**

Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej i ST (załączniki do SIWZ).

Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

1. Typ włókna: monofil
2. Skład chemiczny włókna; polietylen
3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m²

Jednocześnie wykreśla się z przedmiaru nazwę firmy: „Dormo Vario Slide Supreme 50”.

2. Pytanie 2: W pozycji 14 przedmiaru jest zapis o malowaniu linii, czy Inwestor wymaga malowania czy wklejenia linii do piłki nożnej?

Odpowiedź:

Inwestor dopuszcza oba rozwiązania pod warunkiem zastosowania nawierzchni zgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia punkt. 2.1

3. Pytanie 3: W SIWZ inwestor opisuje nawierzchnie poliuretanową wykonaną metodą natrysku, a w przedmiarze pozycja 30, wskazuje nazwę Eltan P, jest to całkiem inny system, proszę zatem ujednoczyć zapis, i jednocześnie wskazać jaki rodzaj nawierzchni należy wycenić i wykonać w tym zadaniu, z podaniem kolorystyki boiska.

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest przyjąć rozwiązanie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia tj.

2.2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach:

30,0m x 50,0m o powierzchni 1500m² (pole gry 20,0m x 40,0m),

– **podbudowa przepuszczalna**

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik do SIWZ).

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i ST (załączniki do SIWZ).

– **nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego**

Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej i ST (załączniki do SIWZ)

technologia układania nawierzchni:

Technologia typu NATRYSK – na podbudowie przepuszczalnej instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.

Kolorystyka powinna być zgodna z kolorystyką przedstawioną w dokumentacji typowej boiska tj. „Kolorystyka nawierzchni boiska. Rozwiązania wariantowe” zgodnie z załączonym na stronie internetowej plikiem PB-30x50.A.09.pdf

Uwaga!

Wykonawca jest zobowiązany przy sporządzaniu oferty uwzględnić wyżej wymienione i opisane zmiany oraz informacje.

Umieszczono na stronie internetowej
BIP. RYDZYNA.PL w dniu 01.02.2010 r.

Informatyk
Łukasz Taterka

Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. +48 65 53 88 434, fax +48 65 53 88 513
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl • www.rydzyna.pl

z up. BURMISTRZA
dr Łukasz Bartkowiak
Zastępca Burmistrza