

GDDKiA oddział w Poznaniu

- uwzględnić uwagi zawarte w piśmie Nr GDDKiA-O/PO-31u-430/5/1437/06 z dn. 14.11.2006 roku.

**WSG CES Leszno**

- szczegółowy przebieg gazociągu należy ustalić w terenie na podstawie próbnych przekopów,
- w pobliżu gazociągu wykopy wykonywać ręcznie,
- na czas wykonywania robót /przy wykopach większych niż 0,6m/ gazociąg zabezpieczyć przed obsunięciem,
- skrzyżowanie z gazociągiem wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,
- w przypadku wystąpienia kolizji z gazociągiem projekt przebudowy należy uzgodnić w WSG CES Leszno,
- zachować normatywne odległości od istniejącego gazociągu,
- o terminie rozpoczęcia robót powiadomić Rozdzielnię Gazu w Lesznie,

oraz uwagi:

- ark. 1 - skrzyżowanie i zbliżenie do gaz. ś/c Dz 90, 63, 32 PE,
- ark. 2 - skrzyżowanie i zbliżenie do gaz. s/c Dz 125, 90, 63, 32 PE,
- ark. 3 - skrzyżowanie i zbliżenie do gaz. s/c Dz 63, 32 PE,
- ark. 4 - skrzyżowanie i zbliżenie do gaz. ś/c Dz 125, 63, 32 PE,
- ark. 8 - skrzyżowanie i zbliżenie do gaz. ś/c Dz 125, 32 PE,
- ark. 9 - skrzyżowanie i zbliżenie do gaz. ś/c Dz 125, 32 PE,
- ark. 10 - skrzyżowanie i zbliżenie do gaz. ś/c Dz. 125, 63, 32 PE,
- ark. 11 - skrzyżowanie i zbliżenie do gaz. ś/c Dz 63 PE,
- ark. 12 - skrzyżowanie i zbliżenie do gaz. ś/c Dz 63, 32 PE,
- ark. 13 - skrzyżowanie i zbliżenie do gaz. ś/c Dz 125, 90, 63, 32 PE
  - studzienkę SR 3 przesunąć na normatywną odległość od przył. gaz. Dz 32,
- ark. 14 - skrzyżowanie i zbliżenie do gaz. ś/c Dz 125, 90, 32 PE,
- ark. 15 - skrzyżowanie i zbliżenie do gaz. ś/c Dz 90, 63, 32 PE,
- ark. 16 - skrzyżowanie i zbliżenie do gaz. ś/c Dz 90, 32 PE,
- ark. 17 - skrzyżowanie i zbliżenie do gaz. ś/c Dz 90 PE.

ENEA S.A. ZDE RD Leszno

- uzupełnić brakujący kabel na rys. 02.00.

Z up. STAROSTY

Wojciech Jakubowski