ŁĄCZY RYS. 07.00

WI11 84,07 / 81,56 — luk 29°

21,4

32,0 — 2,0% — 0,1% — -97,5- — -71,0- — -135,0- — 0,1%

1,2 — 2,5 — 21,8 — 41,5 — 2,7

83,76 / 82,19

WI12 83,84 / 82,29 — luk 4° — 23,9

84,09 / 82,36

przewiert horyzontalny L=59,5m — 6,1

14,9% — -12,0- — 0,1% — -23,5-

83,66 / 79,72

22,5

9,4% — -24,0-

83,53 / 79,74

r.o. PEHD Ø315 L=57,5m

WI10 83,90 / 81,99 — luk 64°

-28,5- — 1,0%

83,72 / 82,27 — luk 3°

-123,5- — 0,1% — 4,2

ŁĄCZY RYS. 05.00

Rów Polski

RIVb, RV, Ba, 534/1, 534/2, 533, 535, 536, 897, 186/3, 186/4, 186/5, 186/7, 186/8, 186/9, 186/10, 186/11, 186/13, 186/15, 186/16, 186/17, 186/18, 189/1, 187/42, 187/43, 187/44, 187/45, 187/46

UWAGA:

1) RUROCIĄG TŁOCZNY WYKONAĆ Z RUR PEHD 100, SDR-17

LEGENDA:

- PROJEKTOWANY RUROCIĄG TŁOCZNY Dn200
- k — ISTNIEJĄCA SIEĆ KANALIZACYJNA
- w — ISTNIEJĄCA SIEĆ WODOCIAGOWA
- eN — ISTNIEJĄCA SIEĆ ENERGETYCZNA
- gs125 — ISTNIEJĄCA SIEĆ GAZOWA
- 414 — NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI

ZAKŁAD OBSŁUGI BUDOWNICTWA
KOLEKTOR SERWIS
64 - 100 LESZNO, ul. Grodzka 1
tel/fax (0-65) 528-71-31

ZAMAWIAJĄCY - INWESTOR
GMINA RYDZYNA

OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU

KANALIZACJA SANITARNA DLA WSI KŁODA, gm. RYDZYNA

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY RUROCIĄGU TŁOCZNEGO P1

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA	NUMER RYSUNKU
PROJEKTANT	mgr inż. M. JANIAK uprawnienia projektowe nr 1168/88/Lo specjalność instalacyjno - inżynieryjna członek WOIIB w Poznaniu nr ewid. WKP/IE/161/01		1 : 500	06.00
ASYSTENT	mgr inż. R. MAĆKOWIAK		DATA OPRACOWANIA	BRANŻA / STADIUM / NR OBIEKTU
ASYSTENT	Ł. JANIAK		09.2006	SANIT. / PB / I