



# Typy posadowienia

typ A





typ B



# Technologia wykonania wykopów

Wymiar	kanalizacja sanitarna	rurociągi tłoczne
a [m]	1,0	0,8
b [m]	0,15	0,10



 <p>ZAKŁAD OBSŁUGI BUDOWNICTWA KOLEKTOR S E R W I S 64 - 100 LESZNO ul. Grodzka 1 tel/fax (0-65) 528-71-31</p>		<p>ZAMAWIAJĄCY INWESTOR</p>	
<p><b>KANALIZACJA SANITARNA DLA WSI KŁODA, gm. RYDZYNA</b></p>		<p><b>POSADOWIENIE KANAŁÓW, RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH I CIŚNIENIOWYCH</b></p>	
<p>ZESPÓŁ PROJEKTOWY</p>	<p>mgr inż. M. JANIAK</p>	<p>SKALA</p>	<p>NUMER RYSUNKU</p>
<p>PROJEKTANT</p>	<p>uprawnienia projektowe nr 1168/88/lo specjalność instalacyjno - inżynierska członek WOIB w Poznaniu nr ewid. WKPiIS/1613/01</p>	<p>_____</p>	<p><b>62.00</b></p>
<p>ASYSTENT</p>	<p>Ł. JANIAK</p>	<p>DATA OPRACOWANIA</p>	<p>BRANŻA STADIUM NR OBIEKTU</p>
<p>ASYSTENT</p>	<p>mgr inż. R. MACZKOWIAK</p>	<p>09.2006</p>	<p>SANIT. PB I</p>