

Starostwo Powiatowe w Lesznie
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
64-100 Leszno, al. Jana Pawła II 23
Tel. (65) 529 68 47

OPINIA NR 373/2010

Uzgodniania dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: **Przebudowa ulicy wraz z odwodnieniem**

dla: **Zakład Projektowo-Usługowy "Titan"**

adres: **ul. Rejtana 40/4, 64-100 Leszno**

na zlecenie z dnia: **25.06.2010** znak:

Data wpływu zlecenia do Zespołu: **25.06.2010**

Zespół Uzgodniania Dokumentacji Projektowej

Opiniuje Pozytywnie lokalizację obiektu położonego:

Rydzyńska, ul. B. Prusa, dz. 933 i in.

Uwagi i zalecenia:

PRZEWODNICZĄCY ZUD

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, gdy inwestor albo organ administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę.

Uzgodnienia nie dotyczą sposobu rozwiązania kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego. Wszelkie kolizje należy rozwiązywać w porozumieniu i pod nadzorem właścicieli kolidujących urządzeń.

Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstępstwo od uzgodnionego projektu nieprzekraczające 0,30 m dla gruntów zabudowanych lub 0,50 m dla gruntów rolnych i leśnych, przy zachowaniu przepisów regulujących odległości między poszczególnymi obiektami budowlanymi.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych zabezpieczyć osnowę geodezyjną przed zniszczeniem, w przypadku uszkodzenia punktu, należy go na koszt inwestora wznović przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. (Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 454).

Kolorem czerwonym wkreślono projektowane przyłącze energetyczne kablowe uzgodnione opinią NR 333/2010.

Telekomunikacja Polska

Uzgodnienie nr 25313/2010 - wkreślono nie zainwentaryzowany kabel (kolorem pomarańczowym). Na odcinku od dz. 932 do dz. 921 ułożyć rurę RHDPE. Istniejące studzienki podnieść do niwelacji terenu. Wjazdy zabezpieczyć rurą RHDPE typu AROT.

1. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie normatywnych odległości w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z siecią telekomunikacyjną, stosując odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem.

2. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą próbnych przekopów.

3. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, pod ścisłym nadzorem TP SA. Przystąpienie do realizacji prac związanych z infrastrukturą TP należy zgłosić w formie pisemnej na adres: Telekomunikacja Polska Dysponent Uszkodzeniowy ul. Piłsudskiego 20, 61 - 246 Poznań Fax 61 886 85 01 przynajmniej na 10 dni przed planowanym rozpoczęciem robót w celu wyznaczenia nadzoru technicznego służb TP.

4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z należytą dbałością.

5. Po natrafieniu w trakcie robót ziemnych na urządzenia telekomunikacyjne nie naniesione na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić TP Wydział Dysponent Uszkodzeniowy tel. 61 886 85 55, fax 61 886 85 01.

6. W trakcie budowy istniejące (odkryte) urządzenia telekomunikacyjne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

7. Całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca). Inwestor ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego, za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonania robót oraz za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek przeprowadzonych robót.

8. W przypadku wystąpienia kolizji, Inwestor wystąpi do TP o wydanie warunków technicznych na przebudowę lub przemieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych, na ich podstawie opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową, którą należy uzgodnić i zatwierdzić przez nasz Dział.

Inwestor opracuje projekt oraz wykona roboty na własny koszt.

Niniejsze uzgodnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy.

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. we Wschowie

- uzgodniono bez uwag.

WAiB Leszno

- projekt budowlany należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi PN i warunkami technicznymi-uwzględniając obowiązujące minimalne odległości od innych urządzeń infrastruktury technicznej, od budynków i innych obiektów budowlanych.

PiNB powiatu ziemskiego

- uzgodniono bez uwag.

UMiG Rydzyna

- uzgodniono bez uwag.

ZDP Leszno

- bez uwag (pismo Nr ZDP 5554/41/1217/2010 z dn. 14.07.2010 roku).

WSG RDG Leszno

- projekt uzgodnić w WSG Poznań,
- o terminie rozpoczęcia robót powiadomić Rejon Dystrybucji Gazu w Lesznie.

ENEA Operator Sp. z o.o. ZDE RD Leszno

- w ciągu przebudowywanych ulic zlokalizowane są linie kablowe SN i nn,
- pozostawienie istniejących kabli w dotychczasowych miejscach warunkowane jest zastosowaniem nawierzchni rozbieralnej, umożliwiającej jej odtworzenie z materiału demontowanego w miejscu prowadzenia prac,
- w miejscu skrzyżowania ul. B. Prusa i Poniatowskiego występuje kolizja z istniejącą linią napowietrzną nn. Opracować i uzgodnić w RD Leszno rozwiązanie występującej kolizji.

Z up. STAROSTY



Ewa Szyszka