

**OPINIA nr GN.III.6630.52.2013**

Na podstawie art. 7d pkt 2, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) oraz § 11 ust. 1 i § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. Nr 38, poz. 455).

**UZGADNIA**

**Temat:** Linia kablowa oświetlenia ulicznego

**Lokalizacja:** Rydzyna - Obszar Wiejski  
Dąbcze, dz.: 654, 5048/5

**Inwestor:** GMINA RYDZYNA  
64-130 Rydzyna ul. Rynek 1  
reprezentowana przez Pana Kazimierza Pawlickiego

**UWAGI I ZALECENIA do opinii: GN.III.6630.52.2013:**

1. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania.
2. Uzgodnienie traci ważność, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią Zespół o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji:
  - o warunkach zabudowy,
  - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  - o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
  - pozwoleniu na budowę.
3. Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstępstwo od uzgodnionego projektu nie przekraczające 0,30 m dla gruntów zabudowanych lub 0,50 m dla gruntów rolnych i leśnych, przy zachowaniu przepisów regulujących odległości między poszczególnymi obiektami budowlanymi.
4. Po zrealizowaniu projektu należy przeprowadzić inwentaryzację powykonawczą, którą na zlecenie inwestora sporządza jednostka uprawniona do wykonywania prac geodezyjnych.
5. Integralną częścią niniejszego uzgodnienia jest projekt sieci uzbrojenia terenu, sporządzony na mapie wykonanej zgodnie z § 9 ust. 4 rozporządzenia Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. Nr 38, poz. 455).

**Inne uwagi i zalecenia wynikające z protokołu posiedzenia ZUDP:**

PRZEWODNICZĄCY ZUD	- kolorem czerwonym dopisano na projektowanym przyłączy energetycznym kablowym numer uzgodnienia ZUD: e 760/2012.
PINB powiatu ziemskiego	- uzgodniono bez uwag.
WAiB Leszno	- projekt budowlany należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi PN i warunkami technicznymi-uwzględniając obowiązujące minimalne odległości od innych urządzeń infrastruktury technicznej, od budynków i innych obiektów budowlanych, - zwymiarować lokalizację lampy oświetleniowej.
ZDP Leszno	- uzgodniono bez uwag.
ENEA Operator Sp. z o.o. ZDE RD Leszno	- zachować normatywne odległości od istniejących nadziemnych i podziemnych urządzeń energetycznych.
GDDKiA oddział w Poznaniu	- należy uwzględnić wszystkie uwagi zawarte w uzgodnieniu Nr GDDKiA O/PO-Z-3-jp-4372-5-1/13 z dn. 18.01.2013 r.
Nadleśnictwo Karczmą Borowa	- należy uwzględnić wszystkie uwagi zawarte w uzgodnieniu Nr Zn. spr. Z-2126-58-1161/2011 z dn. 21.07.2011 roku.
WSG RDG Leszno	- uzgodniono bez uwag.
Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.	- uzgodniono bez uwag.