

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYDZYNA

Rydzyzna, dnia 03 kwietnia 2014 r.

GMINA RYDZYNA
ul. Rynek 1
64-130 RYDZYNA
NIP 6972207200
REGON 411050735

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych udziela się odpowiedzi na zapytania z dnia 31 marca 2014 r.

1. Pytanie: poz. 16 w kosztorysie; rozbieżność wymiarów przekroju drewna w stosunku do wykazu drewna konstrukcyjnego, proszę o wyjaśnienie?

Odpowiedź:

poz. 16. Prawidłowy zapis brzmi: Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm² z tarcicy nasyczonej
 $(4.15*2+10.0*2+1.95*3+2.20*2+5.09*2+3.02)*0.14*0.14$

2. Pytanie: poz. 10, wg ST izolacja ścian fundamentowych z papy termozgrzewalnej, w kosztorysie papa smołowa, proszę o wyjaśnienie?

Odpowiedź:

poz.10.Prosimy zastosować materiał z kosztorysu.

3. Pytanie: poz. 19 w kosztorysie; brak w wykazie przekrojów elementu o takim wymiarze, proszę o wyjaśnienie?

Odpowiedź:

Prosimy uwzględnić poz. 19.

4. Pytanie: poz. 15 w kosztorysie; słup o wym. 16x10cm ma przekrój poniżej 180 cm²- zastosowano pozycję dla drewna o przekroju powyżej 180cm²- proszę o wyjaśnienia?

Odpowiedź:

W poz.15 przewidziano słupy o przekroju 16*16 cm a nie 10*16 cm.

5 Pytanie: rozbieżności w materiale pokrycia dachowego; wymieniane są blacha dachówkowa, blacha trapezowa i dachówka, proszę o wyjaśnienia?

Odpowiedź:

W poz.29 podano blachę dachówkową powlekana. Prosimy zastosować.

6. Pytanie: poz. 34-36; w kosztorysie płyty GKB, w ST GKI, w charakterystyce ogólnej obiektu GKF, jaką płytę i jakiej grubości zastosować? – proszę o wyjaśnienia?

Odpowiedź:

W poz.34-36 zastosować płyty eg charakterystyki GKF gr. 18 mm, mocując je do metalowego rusztu.

7. Pytanie: poz. 38 w kosztorysie- czego dotyczy?

Odpowiedź:

Poz. 38 jak podano dotyczy wymalowań emulsyjnych. Przedmiar należy uwzględnić w całości.

8 Pytanie: w kosztorysie inne warstwy nawierzchni utwardzonej niż w charakterystyce ogólnej- proszę o wyjaśnienia?

Odpowiedź:

Warstwy nawierzchni utwardzonej należy przyjąć jak w kosztorysie.

9. Pytanie: w ST opisano odwodnienie dachowe, w projekcie i kosztorysie nie ma uwzględnionego odwodnienia dachowego, proszę o wyjaśnienia?

Odpowiedź:

Prosimy o nieuwzględnianie odwodniania dachowego, którego brak w kosztorysie

10.Pytanie: poz. 45 w kosztorysie; parapety zewnętrzne stalowe powlekane, w ST parapety z blachy tytan-cynk. gr.0,7mm., - proszę o wyjaśnienia?

Odpowiedź:

Prosimy o uwzględnienie parapetów zewnętrznych jak w kosztorysie.

11. Pytanie: poz. 53, w kosztorysie przyjęto kostkę brukową gr. 8cm, w charakterystyce ogólnej gr. 6 cm, proszę o wyjaśnienia?

Odpowiedź:

Prosimy o uwzględnienie kostki brukowej gr. 8 cm jak w kosztorysie.

12. Pytanie: poz. 55; rozbieżność pomiędzy kosztorysem a charakterystyką co do wymiarów krawężnika, proszę o wyjaśnienia?

Odpowiedź:

Prosimy o uwzględnienie krawężnika jak w kosztorysie.

13. Pytanie: parapety wewnętrzne drewniane, jakie drewno zastosować?

Odpowiedź:

Parapety wewnętrzne prosimy wykonać z drewna sosnowego.

14. Pytanie: w ST opisane wzmocnienia posadzek matami stalowymi, w nie ma uwzględnionych mat stalowych – proszę o wyjaśnienia?


Odpowiedź:

Wzmocnienie posadzki matami stalowymi uwzględniono w poz.11.


Uwaga !!!

Wykonawca jest zobowiązany przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego uwzględnić wyżej wymienione informacje.

GMINA RYDZYNA
ul. Rynek 1
64-130 RYDZYNA
NIP 6972207200
REGON 411050735

z up. BURMISTRZA

dr Łukasz Bartkowiak
Zastępca Burmistrza

Opublikowano na stronie internetowej bip.rydzyna.pl w dniu 03.04.2014 r.

Informacja

Łukasz Taterka