

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYDZYNA

Rydzyna, dnia 16 maja 2014 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych udziela się odpowiedzi na zapytania z dnia 15 maja 2014 r.

1. Pytanie:

Dotyczy D.04.07.01, D05.03.05. Przedstawione w ST wymagania dla mieszanek mineralno-asfaltowych są oparte o normę PN-S-96025:2000. Norma ta ma status normy wycofanej. Prosimy o uaktualnienie treści SST lub wyrażenie pisemnej zgody na zastosowanie zapisów z zakresu wymagań jakościowych zawartych w WT1 i WT2 z 2010. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniem nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 19.11.2010. Proponowana zmiana pozwoli na wystawienie oznakowania CE, co jest wymogiem prawa budowlanego.

Odpowiedź:

Wyrażam zgodę na zastosowanie zapisów z zakresu wymagań jakościowych zawartych w WT1 i WT2 z 2010.

WZ. BURMISTRZA
dr Łukasz Bartkowiak
Zastępca Burmistrza

Uwaga !!!

Wykonawca jest zobowiązany przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego uwzględnić wyżej wymienione informacje.

Opublikowano na stronie internetowej bip.rydzyna.pl w dniu 16.05.2014r.

informatyk
Łukasz Taterka