



BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYDZYNA

GPKIOŚ.271.10.2016

Rydzyna, dnia 6 czerwca 2016 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych udziela się odpowiedzi na zapytania z dnia 3 czerwca 2016 r.

- 1. Pytanie:** Z poz. 5 kosztorysu dotyczącego przebudowy drogi w miejscowości Dąbcze wynika zakres robót w ilości $753,0 \text{ m}^2$, natomiast w poz. 3 do obliczenia ilości robót ziemnych przyjęto zakres $7530,0 \text{ m}^2$, tzn. $7530,0 \cdot 0,45 = 3388,5 \text{ m}^3$. Prosimy o wyjaśnienie, czy jest to wartość prawidłowa, czy należy przyjąć $753,0 \text{ m}^2$ tzn. $753,0 \cdot 0,45 = 338,85 \text{ m}^3$

Odpowiedź:

- 2.** W pozycji nr3 kosztorysu ofertowego wkradł się błąd. Należy przyjąć $753,0 \text{ m}^2$ tzn. $753,0 \cdot 0,45 = 338,85 \text{ m}^3$. W dniu 06.06.2016 załączono na stronie internetowej poprawiony kosztorys ofertowy.

z up. BURMISTRZA

dr Łukasz Bartkowiak
Zastępca Burmistrza

Uwaga !!!

Wykonawca jest zobowiązany przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego uwzględnić wyżej wymienione informacje.

GMINA RYDZYNA
ul. Rynek 1
64-130 RYDZYNA
NIP 6972207200
REGON 411050735