

±0,00 = 85,00m npm

LEGENDA:

CS-01	– Czerpnia ściena 500x250mm
KZ-01	– Klapa zwrotna ø100 wyk. st. nierdzewna
KŻ-01	– Kratka żaluzjowa
KR-08	– Kratka do zabudowy w kanale okrągłym z przeciwbieżnie sprzężonymi łopatkami 125x225mm
PR-01	– Przepustnica jednopłaszczyznowa ø100 wyk. stal nierdzewna
PR-02	– Przepustnica jednopłaszczyznowa ø200
PR-03	– Przepustnica jednopłaszczyznowa ø250
PR-04	– Przepustnica jednopłaszczyznowa ø315
PD-01	– Podstawa dachowa kołowa z klapą zwrotną
PD-05	– Podstawa dachowa kołowa typ B/I ø160 wyk. st. nierdz.
VE-02	– Wentylator dachowy
WY-04	– Wywietrzak dachowy cylindryczny okrągły ø160 wyk. st. nierdz.

UWAGA: Wymiary podano w milimetrach.
UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

ZAKŁAD PROJEKTOWO-BUDOWLANY
KOLEKTOR
64-100 LESZNO ul. Kmicica 69
tel/fax 65 526-77-00

INWESTOR: GMINA RYDZYNA

OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RYDZYNIE

BUDYNEK TECHNICZNY
PRZEKRÓJ C-C
WENTYLACJA I OGRZEWANIE

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. K. JANIAK uprawnienia projektowe nr 675/85/Lo	
projektant IS	mgr inż. K. JANIAK uprawnienia projektowe nr 675/85/Lo	
opracował IS	mgr inż. A. MIKULSKA	
sprawdzający IS	mgr inż. M. JANIAK uprawnienia sprawdz. nr 41/w/94/Lo	

SKALA	NUMER RYSUNKU
1:50	VE 2 3.00
WERSJA	ZASTĘPUJE
R01 P.05.209/13	

DATA OPRACOWANIA	BRANŻA	STADIUM	NR OBIEKTU
06.11.2013	IS	PB	2