



LEGENDA:

- A1**
Projektowana oprawa oświetleniowa prod. Siteco typ DL 30 LED montowana na słupie o wysokości 5m w kolorze oprawy, 1xLED 4000K, 62W, PL1.2s, lub równoważna o takich samych parametrach technicznych bądź lepszych,
- A2**
Projektowana oprawa oświetleniowa prod. Siteco typ DL 30 LED montowana na słupie o wysokości 5m w kolorze oprawy, 1xLED 4000K, 31W, P1.0a, lub równoważna o takich samych parametrach technicznych bądź lepszych,
- A3**
Projektowana oprawa oświetleniowa prod. Siteco typ DL 20 LED montowana na słupie o wysokości 4m w kolorze oprawy, 1xLED 4000K, 62W, ST1.2a, lub równoważna o takich samych parametrach technicznych bądź lepszych,
- R**
Projektowany uziom pionowy typu Galmar R ≤5Ω



ul. Ułańska 1a 64 - 115 Świąciechowa
tel.: 65 529 80 43 mail: info@smartinvest.pl

temat:	Budowa przedszkola samorządowego w Rydzynie.		
inwestor:	Gmina Rydzyna ul. Rynek 1; 64 - 130 Rydzyna		
lokalizacja:	miejscowość: Rydzyna, gmina: Rydzyna, nr ewidencyjny działki: 187; 188/2;		
branża:	elektryczna	data	
		październik 2016	
opracował:	nr uprawnień	podpis	
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			
mgr inż. Wojciech Poprawa			
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			
mgr inż. Marek Piasecki			
Zespół projektowy:			
mgr inż. Szymon Szulc inż. Paweł Biliński Szymon Puśledzki			
treść rysunku:	Schemat ideowy zasilania oświetlenia zewnętrznego	nr rysunku	skala
		E17	1 : ---