

Nawiew min 700cm2, 40x20cm, kanał "Z" na zewnątrz kratka min 2,0 m od powierzchni ziemi a w kotłowni max 30cm nad posadzką
UWAGA: technologia kuchni wg odrębnego opracowania
Rozdzielacz 5-cio obw. w szafce podtynkowej
Rozdzielacz 7-mio obw. w szafce podtynkowej
Rozdzielacz 3-y obw. w szafce podtynkowej
Rozdzielacz 6-cio obw. w szafce podtynkowej
V22/30/200 Grzejnik montowany do posadzki
A.
B.
C.
D.
E.
SMART INVEST
ul. Ułańska 1a 64 - 115 Świąciechowa
tel.: 65 529 80 43 mail: info@smartinvest.pl
Budowa przedszkola samorządowego w Rydzynie.
Gmina Rydzyna
ul. Rynek 1; 64 - 130 Rydzyna
miejscowość: Rydzyna, gmina: Rydzyna,
nr ewidencyjny działki: 187; 188/2;
sanitarna
październik 2016
inż. Janusz Tumiłowicz
mgr inż. Jacek Cieśla
instalacja co i ct
rzut parteru
507
1 : 100