

Wschowa dnia 31.05.2017 r.

Nr Rej. 284/30-K/WTP/OT-3/2017

**Urząd Miasta i Gminy
Rydzyna
Ul.Rynek 1 , 64-130 Rydzyna**

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA

sieci kanalizacji sanitarnej w m.Dąbcze w działkach : 72/5, 71/22, 71/8, 680/6, 72/43, 69/8, 20, 69/5, 72/44, 74/6 ,74/5 gmina Rydzyna, oczyszczalnia ścieków w Rydzynie

1. Wykonać projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej spełniający poniższe warunki :
 - miejsce przyłączenia :
 - studnia kanalizacji sanitarnej w działce 72/5, włączenie sieci grawitacyjnej,
 - studnia kanalizacji sanitarnej w działce 74/6 , włączenie sieci grawitacyjnej,
 - sieć kanalizacji sanitarnej w działce 74/5 , włączenie sieci tłocznej,
 - średnica nominalna sieci nie mniejsza niż DN 200,
 - przewody układać z minimalnym spadkiem 0,5 %, zapewniającym grawitacyjny przepływ ścieków,
 - w odległościach nie przekraczających 60 m stosować studzienki kanalizacyjne o średnicy D 1000,
 - trasa sieci :
 - wzdłuż działek nr 72/5, 71/22, 71/8, 680/6, 72/43, 69/8, 20, 69/5, 72/44, 74/6, 74/5,
 - na działce 72/44 usytuować przepompownię ścieków,(przepompownia winna być przystosowana do włączenia w istniejący system monitoringu),
 - na działce 74/5 wbudować studnię rozprężną.
2. Uzgodnić projekt sieci kanalizacji sanitarnej z ZUW- Oddział Terenowy 03 w Rydzynie.
3. Uzgodnić projekt sieci w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
4. Pozostałe warunki w Polskiej Normie.

Dla działek, przez które przebiegać będzie sieć kanalizacji sanitarnej zachodzi konieczność ustanowienia służebności przesyłu .

Warunkiem rozpoczęcia odbioru ścieków jest przekazanie do ZUW następujących dokumentów:

1. Jeden egzemplarz projektu- uzgodnionego w ZUW –OT - 3 Rydzyna.
2. Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
3. Protokołu odbioru końcowego.

AK ZUW/OT-3


PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Grzegorz Brzeskot

Oddział terenowy Święciechowa
64-115 Święciechowa
ul. Krzycka 20
tel/fax 065 5 330 335
e-mail: m.duda@zuw.wschowa.com.pl

Oddział terenowy Rydzyna
64-130 Rydzyna
ul. Rynek 2
tel/fax 065 538 86 05
e-mail: a.kromuszczyńska@zuw.wschowa.com.pl

Oddział terenowy Wschowa
67-400 Wschowa
ul. Nowopolna 5
tel. 065 540 13 05
e-mail: a.stankowiak@zuw.wschowa.com.pl